

Zamość, 15 października 2025 r.

TA.ZP.2513.18.2025

**Wyjaśnienia treści
Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: „Zaproszenia do złożenia oferty” na dostawę wraz z montażem 2 szt. agregatów prądotwórczych dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące treści DIWZ opracowanej do ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w parametrach agregatu 1:

1. z silnika diesel z systemem podgrzewu na silnik benzynowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza agregat 1 również z silnikiem benzynowym.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w parametrach agregatu 2:

1. z silnika diesel z systemem podgrzewu na silnik benzynowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza agregat 2 również z silnikiem benzynowym.

DYREKTOR
Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Zamościu
Piotr Błażewicz